河原のしずく　水質検査結果

採水年月日　　令和5年10月11日　　水温23℃

	検査項目	基準値	検査結果		検査項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.35mg/L				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満				
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	7.1mg/L				
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	57.1mg/L				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L未満				
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4(22℃)				
48	味	異常でないこと	異常でない				
49	臭気	異常でないこと	異常でない				
50	色度	5度以下	1度未満				
51	濁度	2度以下	0.1度未満				
	－以 下 余 白－						

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	令和5年9月7日～令和5年9月11日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	水道水水質基準（平成十五年厚生労働省令第百一号）