河原のしずく　水質検査結果

採水年月日　　令和6年8月8日　　水温30℃

	検査項目	基準値	検査結果		検査項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	10個/mL未満				
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26mg/L				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満				
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	10mg/L未満				
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	61mg/L				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L未満				
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6(25℃)				
48	味	異常でないこと	異常でない				
49	臭気	異常でないこと	異常でない				
50	色度	5度以下	0.5度未満				
51	濁度	2度以下	0.1度未満				
	－以 下 余 白－						

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	令和6年8月8日　～　令和6年8月20日
検査機関	一般財団法人　九州環境管理協会
検査責任者	村橋　美薫
備考	水道水水質基準（平成十五年厚生労働省令第101号） 検査方法（平成十五年厚生労働告示第261号）