

河原のしずく 水質検査結果

採水年月日: 令和5年 1月 18日

水温: 11℃

番号	検査項目	単位	基準値	検査結果
1	一般細菌	個/mL	100以下	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.35
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	65
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満
47	pH値(測定時水温)	(℃)	5.8~8.6	6.8(12.9)
48	味	—	異常でないこと	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	異常でない
50	色度	度	5以下	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満
(判定) 上記試験結果については水質基準に適合しています。				
試験方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省令告示第261号)			
試験期日	令和5年1月18日～令和5年1月19日			
試験機関	株式会社 ENJEC			
検査責任者	木村 健			
備考	水道水質基準(平成十五年厚生労働省令第百一号)			