河原のしずく　水質検査結果

採水年月日　　令和7年5月8日　　水温19℃

	検査項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.30mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001mg/L未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.0005mg/L未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.0005mg/L未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.0005mg/L未満
20	ﾍﾞﾝｾﾝ	0.01mg/L以下	0.0005mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.316mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	14.4mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.9mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	62.1mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	122mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満

	検査項目	基準値	検査結果
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4(23℃)
48	味	異常でないこと	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない
50	色度	5度以下	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満

検査項目	目標値	検査結果
PFOS/PFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L未満
- 以 下 余 白 -		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	令和7年5月8日～令和7年5月22日
検査機関	㈱太平環境科学センター
検査責任者	松﨑　裕加
備考	水道水水質基準（平成十五年厚生労働省令第101号） 検査方法（平成十五年厚生労働告示第261号）