

桜原小学校 照明器具リスト (参考)

建物名	階数	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	既存照明 情報		
						消費電力 W/本	器具台数 台	電力値 kW
-	1F	廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	7	0.196
-	1F	廊下	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	5	0.470
-	1F	廊下	ダウンライト	1灯	FDL27	34	3	0.102
-	1F	児童昇降口	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
-	1F	階段1	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
-	1F	なかよし7組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
-	1F	なかよし7組	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	1F	なかよし7組	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	4	0.376
-	1F	階段2	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
-	1F	保健室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	4	0.376
-	1F	保健室	直付下面開放	1灯	FL20	28	4	0.112
-	1F	保健室	直付下面開放	1灯	FL40	47	5	0.235
-	1F	相談室	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	3	0.084
-	1F	印刷室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
-	1F	児童昇降口2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	8	0.752
-	1F	1の3	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
-	1F	1の3	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	1F	1の2	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
-	1F	1の2	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	1F	1の1	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
-	1F	1の1	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	1F	6の1	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
-	1F	6の1	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	1F	階段3	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
-	2F	廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	16	0.448
-	2F	廊下	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	4	0.376
-	2F	階段1	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
-	2F	スタジオ 放送室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	14	1.316
-	2F	スタジオ 放送室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	3	0.282
-	2F	なかよし4組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	4	0.376
-	2F	なかよし3組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	8	0.752
-	2F	なかよし3組	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	2F	なかよし2組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	4	0.376
-	2F	なかよし1組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	8	0.752
-	2F	なかよし1組	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	2F	階段 2	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
-	2F	2の3	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	2F	2の3	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	2F	2の2	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	2F	2の2	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	2F	2の1	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	10	0.940
-	2F	2の1	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	2F	6の2	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	10	0.940
-	2F	6の2	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	2F	階段3	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
-	3F	廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	20	0.560
-	3F	階段	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028

桜原小学校 照明器具リスト (参考)

建物名	階数	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	既存照明 情報		
						消費電力 W/本	器具台数 台	電力値 kW
-	3F	5の3	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	3F	5の3	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	5の2	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	3F	5の2	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	3の3	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	3F	3の3	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	3の2	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	3F	3の2	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	3の1	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	3F	3の1	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	階段2	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
-	3F	4の3	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	3F	4の3	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	4の2	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	3F	4の2	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	4の1	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	3F	4の1	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	6の3	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	10	0.940
-	3F	6の3	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	3F	階段3	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
-	4F	廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	20	0.560
-	4F	階段1	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
-	4F	5の1	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
-	4F	5の1	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	4F	理科準備室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	4	0.376
-	4F	理科室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	18	1.692
-	4F	理科室	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	4F	作法室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
-	4F	家庭科室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	18	1.692
-	4F	家庭科室	黒板灯	1灯	FL40	47	4	0.188
-	4F	階段2	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
-	4F	音楽準備室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	4	0.376
-	4F	音楽室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	16	1.504
-	4F	音楽室	黒板灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	4F	階段3	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計							467	35.39