

宇美東中学校 照明器具リスト (参考)

建物名	階数	部屋名	器具種類	既存照明		情報		
				灯数	ランプ種別	消費電力	器具台数	電力値
				W/本	台	kW		
A棟	1F	家庭調理室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	1F	家庭調理室	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	1F	家庭準備室	直管器具	2灯	FL40	47	3	0.282
A棟	1F	配膳室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	1F	金工室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	1F	金工室	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	1F	作品庫	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	1	0.094
A棟	1F	金工準備室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	1F	木工室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	1F	木工室	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	1F	倉庫1	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
A棟	1F	倉庫2	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	1F	昇降口	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	15	1.410
A棟	1F	廊下(A～B棟)	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	9	0.252
A棟	1F	廊下(A～B棟)	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	1F	廊下(A～B棟)	ウォールライト	1灯	FL20	28	1	0.028
A棟	1F	廊下(A～B棟)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	1F	倉庫3	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	1	0.094
B棟	1F	倉庫3	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	1F	視聴覚室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
B棟	1F	放送室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	1F	調整室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	5	0.470
B棟	1F	倉庫4	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	1F	玄関	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
B棟	1F	玄関	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	1F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	1F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	1F	男子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	1F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	1F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	1F	女子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	1F	理科室1	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	1F	理科室1	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	1F	理科準備室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
B棟	1F	理科準備室	コップ型プラケット	1灯	EFA25	47	1	0.047
B棟	1F	暗室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	1	0.094
B棟	1F	薬品庫	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	1	0.094
B棟	1F	理科室2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
B棟	1F	理科室2	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	2F	保健室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	8	0.752
A棟	2F	相談室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	2F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
A棟	2F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	2F	男子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
A棟	2F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028

宇美東中学校 照明器具リスト (参考)

建物名	階数	部屋名	器具種類	既存照明		情報		
				灯数	ランプ種別	消費電力	器具台数	電力値
				W/本	台	kW		
A棟	2F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	2F	女子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
A棟	2F	売店	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	2F	普通教室(3の1)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	2F	普通教室(3の1)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	2F	普通教室(3の2)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	2F	普通教室(3の2)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	2F	普通教室(3の3)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	2F	普通教室(3の3)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	2F	3年生ルーム	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	2F	3年生ルーム	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	2F	階段1	階段通路誘導灯	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	2F	階段前	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	2F	廊下(A～B棟)	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	12	0.336
A棟	2F	廊下(A～B棟)	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	2F	廊下(A～B棟)	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
B棟	2F	職員室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	5	0.470
B棟	2F	職員室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
B棟	2F	校長室	直付スクエア	4灯	FL20	28	8	0.896
B棟	2F	職員女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	2F	職員女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	2F	職員女子便所	直付下面開放	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	2F	職員男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	2F	職員男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	2F	職員男子便所	直付下面開放	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	2F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	2F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	2F	男子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	2F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	2F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	2F	女子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	2F	サポートルーム	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	2F	サポートルーム	黒板灯	2灯	FL40	47	2	0.188
B棟	2F	サポートルーム	黒板灯	2灯	FL40	47	4	0.376
B棟	2F	普通教室(わかすぎ1)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	2F	普通教室(わかすぎ1)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	2F	普通教室(わかすぎ2)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	2F	普通教室(わかすぎ2)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	2F	普通教室(わかすぎ3)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	2F	普通教室(わかすぎ3)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	2F	階段2	階段通路誘導灯	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	2F	階段前	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	2F	通路	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
A棟	3F	美術室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	3F	美術室	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094

宇美東中学校 照明器具リスト (参考)

建物名	階数	部屋名	器具種類	既存照明		情報		
				灯数	ランプ種別	消費電力	器具台数	電力値
				W/本	台	kW		
A棟	3F	美術準備室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	3F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
A棟	3F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	3F	男子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
A棟	3F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
A棟	3F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	3F	女子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
A棟	3F	美術部室	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	3F	美術部室	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	3F	学習室1	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	3F	学習室1	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	3F	学習室2	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	3F	学習室2	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	3F	音楽室2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	8	0.752
A棟	3F	音楽室2	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	3F	音楽準備室2	黒板灯	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	3F	階段1	階段通路誘導灯	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	3F	廊下(A~B棟)	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	10	0.280
A棟	3F	廊下(A~B棟)	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	3F	通路	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	3F	音楽室1	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	12	1.128
B棟	3F	音楽室1	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	3F	音楽準備室1	黒板灯	2灯	FL40	47	4	0.376
B棟	3F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	3F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	3F	男子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	3F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	3F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	3F	女子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	3F	生徒会室	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	3F	生徒会室	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	3F	学習室3	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	3F	学習室3	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	3F	倉庫	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	3F	倉庫	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	3F	剣道場	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	3F	剣道場	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	3F	廊下2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	4F	被覆室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	4F	被服室	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	4F	被服準備室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	4F	被服準備室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	1	0.094
A棟	4F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
A棟	4F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	4F	男子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056

宇美東中学校 照明器具リスト (参考)

建物名	階数	部屋名	器具種類	既存照明		情報		
				灯数	ランプ種別	消費電力	器具台数	電力値
				W/本	台	kW		
A棟	4F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
A棟	4F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	4F	女子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
A棟	4F	普通教室(2の1)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	4F	普通教室(2の1)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	4F	普通教室(2の2)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	4F	普通教室(2の2)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	4F	普通教室(2の3)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	4F	普通教室(2の3)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	4F	2学年会議室	黒板灯	2灯	FL40	47	2	0.188
A棟	4F	2年生ルーム	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
A棟	4F	2年生ルーム	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
A棟	4F	階段1	階段通路誘導灯	1灯	FL40	47	1	0.047
A棟	4F	廊下(A～B棟)	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	11	0.308
B棟	4F	通路	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	4F	図書室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	37	3.478
B棟	4F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	4F	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	4F	男子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	4F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
B棟	4F	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL40	47	1	0.047
B棟	4F	女子便所	ウォールライト	1灯	FL20	28	2	0.056
B棟	4F	1学年ルーム	黒板灯	2灯	FL40	47	6	0.564
B棟	4F	1学年ルーム	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	4F	普通教室(1の1)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	4F	普通教室(1の1)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	4F	普通教室(1の2)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	4F	普通教室(1の2)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	4F	普通教室(1の3)	黒板灯	2灯	FL40	47	9	0.846
B棟	4F	普通教室(1の3)	H型器具	1灯	FL40	47	2	0.094
B棟	4F	階段2	階段通路誘導灯	1灯	FL40	47	2	0.094
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計							629	48.33