# 河原のしずく　水質検査結果

採水年月日　　令和8年1月14日　　水温11℃

| | 検査項目 | 基準値 | 検査結果 | | 検査項目 | 基準値 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0個/mL | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.32mg/L | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L未満 | | | | |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | 7.3mg/L | | | | |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/L以下 | 68.1mg/L | | | | |
| 46 | 有機物（TOC） | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | | | | |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.4(18℃) | | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常でない | | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常でない | | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1度未満 | | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 | | | | |
| | －以 下 余 白－ | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記水質項目については水質基準に適合 |
| 検査期日 | 令和8年1月14日　～　令和8年1月19日 |
| 検査機関 | ユーロフィン太平環境株式会社 |
| 検査責任者 | 松﨑　裕加 |
| 備考 | 飲料水水質基準（平成十五年厚生労働省令第101号）<br>検査方法（平成十五年厚生労働告示第261号） |