

# 令和8年度 柳原水系・桜原公民館

採水年月日: 令和8年 7月8日

水温: 25℃ 残留塩素: 0.36mg/L

| 検査項目 |                                          | 基準値           | 検査結果           |
|------|------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1    | 一般細菌                                     | 100個/mL以下     | 0個/mL          |
| 2    | 大腸菌                                      | 検出されないこと      | 検出せず           |
| 3    | カドミウム及びその化合物                             | 0.003mg/L以下   | －              |
| 4    | 水銀及びその化合物                                | 0.0005mg/L以下  | －              |
| 5    | セレン及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | －              |
| 6    | 鉛及びその化合物                                 | 0.01mg/L以下    | －              |
| 7    | ヒ素及びその化合物                                | 0.01mg/L以下    | －              |
| 8    | 六価クロム化合物                                 | 0.02mg/L以下    | －              |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04mg/L以下    | －              |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L未満    |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10mg/L以下      | －              |
| 12   | フッ素及びその化合物                               | 0.8mg/L以下     | －              |
| 13   | ホル素及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     | －              |
| 14   | 四塩化炭素                                    | 0.002mg/L以下   | －              |
| 15   | 1,4-ジオキサン                                | 0.05mg/L以下    | －              |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04mg/L以下    | －              |
| 17   | ジクロロメタン                                  | 0.02mg/L以下    | －              |
| 18   | テトラクロロエチレン                               | 0.01mg/L以下    | －              |
| 19   | トリクロロエチレン                                | 0.01mg/L以下    | －              |
| 20   | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | 0.000005mg/L未満 |
| 21   | ベンゼン                                     | 0.01mg/L以下    | －              |
| 22   | 塩素酸                                      | 0.6mg/L以下     | 0.09mg/L       |
| 23   | クロロ酢酸                                    | 0.02mg/L以下    | 0.002mg/L未満    |
| 24   | クロロホルム                                   | 0.06mg/L以下    | 0.013mg/L      |
| 25   | ジクロロ酢酸                                   | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L      |
| 26   | ジブromクロロメタン                              | 0.1mg/L以下     | 0.001mg/L未満    |
| 27   | 臭素酸                                      | 0.01mg/L以下    | 0.001mg/L未満    |
| 28   | 総トリハロメタン                                 | 0.1mg/L以下     | 0.016mg/L      |
| 29   | トリクロロ酢酸                                  | 0.03mg/L以下    | 0.009mg/L      |
| 30   | ブromジクロロメタン                              | 0.03mg/L以下    | 0.003mg/L      |
| 31   | ブromホルム                                  | 0.09mg/L以下    | 0.001mg/L未満    |
| 32   | ホルムアルデヒド                                 | 0.08mg/L以下    | 0.004mg/L未満    |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                                | 1.0mg/L以下     | －              |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2mg/L以下     | －              |
| 35   | 鉄及びその化合物                                 | 0.3mg/L以下     | －              |
| 36   | 銅及びその化合物                                 | 1.0mg/L以下     | －              |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                             | 200mg/L以下     | －              |
| 38   | マンガン及びその化合物                              | 0.05mg/L以下    | －              |
| 39   | 塩化物イオン                                   | 200mg/L以下     | 8.5mg/L        |
| 40   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 300mg/L以下     | －              |
| 41   | 蒸発残留物                                    | 500mg/L以下     | 80mg/L         |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2mg/L以下     | －              |
| 43   | ジェオスミン                                   | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 |
| 44   | 2-メチルイソホルネオール                            | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 |
| 45   | 非イオン界面活性剤                                | 0.02mg/L以下    | －              |
| 46   | フェノール類                                   | 0.005mg/L以下   | －              |
| 47   | 有機物(TOC)                                 | 3mg/L以下       | 0.4mg/L        |
| 48   | pH値                                      | 5.8以上8.6以下    | 7.3            |
| 49   | 味                                        | 異常でないこと       | 異常なし           |
| 50   | 臭気                                       | 異常でないこと       | 異常なし           |
| 51   | 色度                                       | 5度以下          | 1度未満           |
| 52   | 濁度                                       | 2度以下          | 0.1度未満         |