令和8年度　障子岳浄水場原水

採水年月日：令和8年 10月14日　　水温：22℃　残留塩素：−mg/L

	検査項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.04mg/L
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満
15	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.002mg/L未満
16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
20	PFOS/PFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L未満
20	ﾍﾞﾝｾﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	−
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	−
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	−
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	−
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	−
26	臭素酸	0.01mg/L以下	−
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	−
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	−
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	−
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	−
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01mg/L未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9.4mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	8.4mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	42.9mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	99mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5
48	味	異常でないこと	−
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満