001_宇美小学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
1F	1	給食室	–	–	–	LED器具	1灯	LED6900	–	6900lm	逆富士120	–	43	–	対象外
1F	2	手洗い場	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0	対象外
1F	3	足洗い場	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0	対象外
1F	4	西階段	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	–	–	–	28	1	器具交換
1F	4	西階段	–	–	–	B級BL形　誘導灯	1灯	LED	–	避難口	壁直付	片面	–	–	対象外
1F	4	西階段(倉庫)	8.5	245	–	レセップ	1灯	IL60	–	–	–	–	54	1	器具交換
1F	5	保健室	–	–	–	H型器具	2灯	LED	吊L450	–	パイプ付(舟形)	笠付	47	–	対象外
1F	5	保健室	8.5	200	–	流し元灯	1灯	FL15	–	PS付	壁直付	–	47	1	器具交換
1F	5	保健室	8.5	200	–	小形シーリングライト	1灯	IL60	–	–	–	丸形カバー付	54	2	器具交換
1F	6	放送室	6.0	60	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	W230	–	–	–	47	8	器具交換
1F	7	職員室	8.5	245	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	11	器具交換
1F	7	職員室	–	–	–	H型器具	2灯	LED	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	–	対象外
1F	7	職員室(更衣室)	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	W120	–	–	–	47	1	器具交換
1F	7	職員室(コピー室)	8.5	245	–	直付下面開放	3灯	FL40	W370	–	–	–	47	1	器具交換
1F	8	校長室	8.5	245	–	埋込スクエア	6灯	FL40	□1250	–	–	カバー付	28	2	器具交換
1F	9	事務室	8.5	245	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	W230	–	–	–	47	6	器具交換
1F	10	職員玄関	8.5	245	–	ウォールライト	1灯	FL20	110×670	–	–	–	28	2	器具交換
1F	10	職員玄関	8.5	245	–	埋込スクエア	4灯	FL20	□639	–	–	カバー付	28	2	器具交換
1F	11	会議室	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
1F	11	会議室	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
1F	12	手洗い場	—	—	–	–	–	–	–	–	–		–	0	対象外
1F	13	相談室	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	2	器具交換
1F	13	相談室	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
1F	14	PTA	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	4	器具交換
1F	15	足洗い場	—	—	–	–	–	–	–	–	–		–	0	対象外
1F	16	職員トイレ	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	対象外
1F	17	1Fトイレ	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	対象外
1F	18	中央階段	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	–	–	–	28	1	器具交換
1F	19	2～5年昇降口	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	W120	–	–	–	47	3	器具交換
1F	19	2～5年昇降口	—	—	–	C級　誘導灯	1灯	LED	–	避難口	天井付	片面	–	–	対象外
1F	20	1･6年昇降口	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	W120	–	–	–	47	2	器具交換
1F	20	1･6年昇降口	—	—	–	C級　誘導灯	1灯	LED	–	避難口	天井付	片面	–	–	対象外
1F	20	1･6年昇降口	8.5	245	–	ブラケット灯	1灯	IL60	Φ160	–	–	–	54	1	器具交換
1F	21	なかよし7	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
1F	21	なかよし7	3.0	200	–	ペンダントライト	1灯	FCL30+40	–	–	–	–	75	1	器具交換
1F	21	なかよし7	—	—	–	–	–	–	–	–			–	0	対象外
1F	21	なかよし7	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	1	器具交換
1F	22	手洗い場	—	—	–	–	–	–	–	–			–	0	対象外
1F	23	なかよし6	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	2	器具交換
1F	23	なかよし6	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	1	器具交換
1F	24	なかよし5	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	4	器具交換
1F	24	なかよし5	—	—	–	–	–	–	–	–			–	0	器具交換
1F	25	なかよし4情	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	4	器具交換
1F	26	なかよし3情	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	5	器具交換
1F	26	なかよし3情	3.0	200	–	シーリングライト	1灯	EFD15	–	人感センサー付	–	ダウンシーリング	12	1	器具交換
1F	27	理科準備室	1.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	2	器具交換
1F	27	理科準備室	1.0	200	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	W120	–	–	–	47	1	器具交換
1F	28	理科室	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	12	器具交換
1F	28	理科室	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換

001_宇美小学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
1F	29	東階段	8.5	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	-	-	-	28	1	器具交換
1F	29	東階段	-	-	-	B級BL形　誘導灯	1灯	LED	-	避難口	天井直付	片面	-	-	対象外
1F	29	東階段	8.5	245	-	ウォールライト	1灯	FL15	-	-	-	-	18	1	器具交換
1F	30	和室	3.0	200	-	シーリングライト	2灯	FCL30	-	PS付	引掛け	-	34	3	器具交換
1F	31	家庭科室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	9	器具交換
1F	31	家庭科室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
1F	31	家庭科室	3.0	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	-	-	-	28	2	器具交換
1F	32	倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0	対象外
1F	33	手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0	対象外
1F	34	学童保育	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0	対象外
1F	35	廊下	8.5	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	-	-	-	28	12	器具交換
1F	35	廊下	-	-	-	C級　誘導灯	1灯	LED	-	避難口	天井付	片面	-	-	対象外
1F	35	廊下	-	-	-	B級BL形　誘導灯	1灯	LED	-	通路	天井直付	両面	-	-	対象外
2F	36	2F配膳室	9.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	1	器具交換
2F	37	西階段	8.5	245	-	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	W230	-	-	-	47	1	器具交換
2F	38	4の3	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	38	4の3	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	39	手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0	対象外
2F	40	4の2	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	40	4の2	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	41	4の1	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	41	4の1	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	42	2F学習室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	42	2F学習室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	43	手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0	対象外
2F	44	3の3	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	44	3の3	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	45	3の2	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	45	3の2	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	46	3の1	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	46	3の1	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	47	手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0	対象外
2F	48	中央階段	8.5	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	-	-	-	28	1	器具交換
2F	49	2Fトイレ（男子トイレ）	-	-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外
2F	49	2Fトイレ（女子トイレ）	-	-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外
2F	50	なかよし1組	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	2	器具交換
2F	51	なかよし2組	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	51	なかよし2組	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	52	1の1	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	5	器具交換
2F	52	1の1	-	-	-	H型器具	2灯	LED	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	1	器具交換
2F	52	1の1	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	53	1の2	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	5	器具交換
2F	53	1の2	-	-	-	H型器具	2灯	LED	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	1	器具交換
2F	53	1の2	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	54	手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	55	1の3	7.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	6	器具交換
2F	55	1の3	7.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	56	コンピューター室準備室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	2	器具交換
2F	57	コンピューター室	3.0	200	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	18	器具交換

001_宇美小学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
2F	57	コンピューター室	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	反射笠可動型	–	47	2	器具交換
2F	57	コンピューター室	3.0	200	–	逆富士ベースライト	2灯	FL20	W230	–	–	–	28	1	器具交換
2F	58	東階段	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	–	–	–	28	2	器具交換
2F	59	準備室	1.0	200	–	直付下面開放	2灯	FHF32	–	–	–	ルーバー付	36	3	器具交換
2F	60	図書室	4.0	200	–	直付下面開放	2灯	FHF32	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	28	器具交換
2F	60	図書室	—	—	–	直付下面開放	2灯	LED	–	–	–	ルーバー付	–	2	器具交換
2F	61	手洗い場	—	—	–	–	–	–	–	–	–		–	0	対象外
2F	62	廊下	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	–	–	–	28	9	器具交換
2F	62	廊下	—	—	–	B級BL形　誘導灯	1灯	LED	–	避難口	天井直付	両面	–	–	対象外
2F	62	廊下	—	—	–	C級　誘導灯	1灯	LED	–	避難口	天井付	片面	–	–	対象外
3F	63	3F配膳室	9.0	200	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	–	–	–	28	3	器具交換
3F	64	西階段	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	–	–	–	28	1	器具交換
3F	65	5の3	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
3F	65	5の3	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	66	手洗い場	—	—	該当なし	–	–	–	–	–	–		–	0	対象外
3F	67	5の2	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	5	器具交換
3F	67	5の2	—	—	–	H型器具	2灯	LED	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	1	器具交換
3F	67	5の2	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	68	5の1	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	5	器具交換
3F	68	5の1	—	—	–	H型器具	2灯	LED	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	1	器具交換
3F	68	5の1	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	69	3F学習室	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
3F	69	3F学習室	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	70	手洗い場	—	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	対象外
3F	71	2の3	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
3F	71	2の3	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	72	2の2	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
3F	72	2の2	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	73	2の1	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
3F	73	2の1	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	74	手洗い場	—	—	該当なし	–	–	該当なし	該当なし	–	–		–	0	対象外
3F	75	中央階段	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	–	–	–	28	1	器具交換
3F	76	3Fトイレ（男子トイレ）	–	–	–	ダウンライト	1灯	LED	–	–	–	–	–	–	対象外
3F	76	3Fトイレ（女子トイレ）	—	—	–	ダウンライト	1灯	LED	–	–	–	–	–	–	対象外
3F	77	社会科・図画工作準備室	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	2	器具交換
3F	78	6の1	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
3F	78	6の1	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	79	6の2	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	5	器具交換
3F	79	6の2	—	—	–	逆富士ベースライト	2灯	LED	–	–	–	–	–	1	器具交換
3F	79	6の2	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	80	6の3	7.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	6	器具交換
3F	80	6の3	7.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	81	手洗い場	—	—	–	–	–	–	–	–			–	0	対象外
3F	82	通級指導①	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	2	器具交換
3F	82	通級指導①	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	82	通級指導②	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	2	器具交換
3F	82	通級指導②	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
3F	83	算数資料室	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊(椀形)	–	47	2	器具交換
3F	84	東階段	8.5	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	–	–	–	28	1	器具交換

001_宇美小学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
3F	85	音楽準備室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	W230	-	-	-	47	2	器具交換
3F	86	音楽室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(椀形)	-	47	15	器具交換
3F	86	音楽室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	87	手洗い場	ー	ー	-	-	-	-	-	-			-	0	対象外
3F	88	廊下	8.5	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	W120	-	-	-	28	9	器具交換
3F	88	廊下	ー	ー	-	B級BL形　誘導灯	1灯	LED	-	避難口	天井直付	両面	-	-	対象外
3F	88	廊下	ー	ー	-	C級　誘導灯	1灯	LED	-	避難口	天井付	片面	-	-	対象外
屋外	89	外壁	4.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL20	670×120	-	-	-		1	器具交換
屋外	89	外壁	ー	ー	-	ウォールライト	1灯	LED	-	-	-	-		-	対象外
屋外	89	外壁	4.0	245	-	スポットライト	1灯	IL60	-	-	-	-		1	器具交換
					-	-	-	-	-	-	-	-			-
					-	-	-	-	-	-	-	-			-
					-	-	-	-	-	-	-	-			-

合計　421