002_井野小学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
1F	1	学童保育	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	2	1-1	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊（碗形）	–	47	6	器具交換
1F	2	1-1	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
1F	3	トイレ	–	–	–	LED器具	1灯	LED	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	4	トイレ	–	–	–	LED器具	1灯	LED	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	4	トイレ	3.0	245	–	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	–	–	–	ガラス	54	1	器具交換
1F	4	トイレ	3.0	245	–	ミラー灯	1灯	FL15	–	鏡面一体型	–	–	18	1	ランプ交換
1F	5	給食室	–	–	–	LED器具	1灯	LED	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	6	配膳室	9.0	200	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	–	–	–	–	47	2	器具交換
1F	7	2-2	8.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊（碗形）	–	47	6	器具交換
1F	7	2-2	8.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
1F	8	2-1	8.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊（碗形）	–	47	6	器具交換
1F	8	2-1	8.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
1F	9	倉庫	1.0	12	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊（碗形）	–	47	6	器具交換
1F	9	倉庫	1.0	12	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
1F	10	職員用トイレ	3.0	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	–	–	–	–	47	2	器具交換
1F	10	職員用トイレ	3.0	245	–	ウォールライト	1灯	FL40	–	–	–	乳白アクリ	47	3	器具交換
1F	10	職員用トイレ	3.0	245	–	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	–	–	–	ガラス	54	1	器具交換
1F	10	職員用トイレ	3.0	245	–	ミラー灯	1灯	FL15	–	鏡面一体型	–	–	18	1	ランプ交換
1F	11	更衣室	3.0	245	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	–	–	–	–	47	2	器具交換
1F	11	更衣室	3.0	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	–	–	–	–	47	1	器具交換
1F	12	保健室	8.5	200	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	–	–	–	–	47	7	器具交換
1F	12	保健室	8.5	200	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	–	–	–	–	47	1	器具交換
1F	13	スタジオ	3.0	200	–	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300	–	–	–	47	9	器具交換
1F	14	放送	3.0	200	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	–	–	–	–	47	4	器具交換
1F	14	放送	3.0	200	–	表示灯	1灯	FL10	–	使用中	–	–	13	1	器具交換
1F	15	印刷	8.5	245	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	–	–	–	–	47	4	器具交換
1F	16	CSルーム	8.5	200	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	–	–	–	–	47	12	器具交換
1F	17	倉庫	1.0	12	–	ウォールライト	1灯	FL10	–	コンセント付	–	–	13	1	器具交換
1F	17	倉庫	1.0	12	–	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	–	–	–	ガラス	54	1	器具交換
1F	18	職員室	12.0	245	–	逆富士ベースライト	2灯	FL40	–	–	–	–	47	14	器具交換
1F	18	職員室	–	–	–	LED器具	1灯	LED	–	–	–	–	–	2	器具交換
1F	19	校長室	8.5	245	–	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300	–	–	–	47	6	器具交換
1F	20	事務室	–	–	–	LED器具	1灯	LED	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	21	児童昇降口	9.0	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	–	–	–	–	47	14	器具交換
1F	21	児童昇降口	9.0	245	–	ウォールライト	1灯	FL20	–	防湿・防雨型	SUS製	乳白アクリ	28	2	器具交換
1F	22	玄関	9.0	245	–	埋込スクエア	4灯	FL20	□639想定	–	–	ルーバー付	28	4	器具交換
1F	22	玄関	9.0	245	–	ウォールライト	1灯	FL20	–	防湿・防雨型	SUS製	乳白アクリ	28	2	器具交換
1F	23	階段	9.0	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	–	–	–	–	28	2	器具交換
1F	24	廊下	9.0	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL20	–	–	–	–	28	3	器具交換
1F	24	廊下	9.0	245	–	スポットライト	1灯	ﾐﾆﾚﾌﾗﾝﾌﾟ40	–	–	–	–	40	3	器具交換
1F	24	廊下	–	–	–	LED器具	1灯	LED	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	24	廊下	9.0	245	–	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190	–	–	–	47	4	器具交換
1F	24	廊下	9.0	245	–	逆富士ベースライト	1灯	FL40	–	–	–	–	47	4	器具交換
1F	25	体育館前通路	4.0	245	–	ウォールライト	1灯	FL20	–	防湿・防雨型	SUS製	乳白アクリ	28	1	器具交換
2F	26	ひまわり2組	8.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊（碗形）	–	47	6	器具交換
2F	26	ひまわり2組	8.5	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
2F	27	ひまわり3組	3.0	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊（碗形）	–	47	6	器具交換
2F	27	ひまわり3組	3.0	200	–	黒板灯	1灯	FL40	–	–	パイプ吊(舟形)	–	47	2	器具交換
2F	28	ひまわり4組	8.5	200	–	H型器具	2灯	FL40	–	–	パイプ吊（碗形）	–	47	6	器具交換

002_井野小学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
2F	28	ひまわり4組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	29	トイレ	3.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	乳白アクリ	47	1	器具交換
2F	29	トイレ	3.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	47	2	器具交換
2F	30	トイレ	3.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	乳白アクリ	47	1	器具交換
2F	30	トイレ	3.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	47	2	器具交換
2F	30	トイレ	3.0	245	-	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	ガラス	54	1	器具交換
2F	30	トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FL15	-	鏡面一体型	-	-	18	1	ランプ交換
2F	31	配膳室	9.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	47	2	器具交換
2F	32	ひまわり1組	8.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
2F	32	ひまわり1組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	33	4-1	8.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
2F	33	4-1	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	34	4-2	8.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
2F	34	4-2	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	35	パソコン室	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FL40	W240	-	-	ルーバー付	47	24	器具交換
2F	36	図書館	8.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	18	器具交換
2F	37	教育相談室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
2F	38	情報ルーム	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	10	器具交換
2F	38	情報ルーム	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
2F	39	多目的ルーム	8.5	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	47	12	器具交換
2F	40	階段	9.0	245	-	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	47	1	器具交換
2F	40	階段(配膳室前階段)	9.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	28	1	器具交換
2F	41	廊下	9.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	28	8	器具交換
2F	41	廊下	9.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	47	5	器具交換
2F	41	廊下	9.0	245	-	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	47	2	器具交換
3F	42	5-1	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
3F	42	5-1	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	43	5-2	8.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
3F	43	5-2	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	44	6-1	8.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
3F	44	6-1	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	45	トイレ	3.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	乳白アクリ	47	1	器具交換
3F	45	トイレ	3.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	47	2	器具交換
3F	46	トイレ	3.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	乳白アクリ	47	1	器具交換
3F	46	トイレ	3.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	47	2	器具交換
3F	46	トイレ	3.0	245	-	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	ガラス	54	1	器具交換
3F	46	トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FL15	-	鏡面一体型	-	-	18	1	ランプ交換
3F	47	配膳室	9.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	47	2	器具交換
3F	48	6-2	8.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
3F	48	6-2	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	49	3E	8.5	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
3F	49	3E	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	50	3F	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
3F	50	3F	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	51	和室	8.5	245	-	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	47	3	器具交換
3F	52	家庭科室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	10	器具交換
3F	52	家庭科室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	52	家庭科室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	直付	-	47	1	器具交換
3F	53	準備室	1.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	3	器具交換
3F	54	音楽室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	15	器具交換

002_井野小学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
3F	54	音楽室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	55	理科室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	11	器具交換
3F	55	理科室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	55	理科室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	直付	-	47	1	器具交換
3F	56	準備室	1.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	3	器具交換
3F	57	図工室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	9	器具交換
3F	57	図工室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
3F	58	準備室	1.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	3	器具交換
3F	59	空き教室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外
3F	60	倉庫	1.0	12	-	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	47	1	器具交換
3F	61	3階多目的室	8.5	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	47	11	器具交換
3F	62	階段	9.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	28	1	器具交換
3F	62	階段(配膳室前階段)	9.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	28	1	器具交換
3F	63	廊下	9.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	28	7	器具交換
4F	64	通級指導教室	3.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
4F	64	通級指導教室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
4F	65	資料室国算社	1.0	200	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
4F	65	資料室国算社	1.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
4F	66	空き教室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外
4F	67	トイレ	3.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	乳白アクリ	47	2	器具交換
4F	67	トイレ	3.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	47	4	器具交換
4F	67	トイレ	3.0	245	-	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	ガラス	54	1	器具交換
4F	67	トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FL15	-	鏡面一体型	-	-	18	1	ランプ交換
4F	68	配膳室	9.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	47	2	器具交換
4F	69	机・椅子倉庫	1.0	12	-	H型器具	2灯	FL40	-	-	パイプ吊(碗形)	-	47	6	器具交換
4F	69	机・椅子倉庫	1.0	12	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	パイプ吊(舟形)	-	47	2	器具交換
4F	70	ランチルーム	9.0	200	-	スポットライト	1灯	IL60	-	-	-	-	54	36	器具交換
4F	70	ランチルーム	9.0	200	-	シーリングライト	3灯	IL60	-	PS付	-	デザイン器具	54	4	器具交換
4F	70	ランチルーム	9.0	200	-	シーリングライト	5灯	IL60	-	PS付	-	デザイン器具	54	1	器具交換
4F	71	廊下	9.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	28	4	器具交換
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

合計　519