003 宇美中学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
1F	1	通路	9.0	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	防湿・防雨型	-	-	36	3	器具交換
1F	2	廊下	9.0	245	-	直付下面開放	2灯	FL20	-	-	-	-	28	7	器具交換
1F	3	渡り廊下1	-	-	-	直付下面開放	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外
1F	4	渡り廊下2	9.0	245	-	直付下面開放	2灯	FL20	-	-	-	-	28	4	器具交換
1F	5	木工室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	12	器具交換
1F	5	木工室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
1F	6	準備室	1.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	3	器具交換
1F	7	金工室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	12	器具交換
1F	7	金工室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
1F	8	掃除用具倉庫	1.0	12	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	1	器具交換
1F	9	暗室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	1	器具交換
1F	9	暗室	1.0	200	-	表示灯	1灯	FL20	-	使用中	-	赤地白文字	28	1	器具交換
1F	10	第1理科室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FLR40	-	-	-	-	47	12	器具交換
1F	10	第1理科室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
1F	11	第2理科室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FLR40	-	-	-	-	47	12	器具交換
1F	11	第2理科室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
1F	12	理科準備室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	6	器具交換
1F	13	薬品庫	1.0	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	1	器具交換
1F	14	理科教材	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	4	器具交換
1F	15	倉庫	1.0	12	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	4	器具交換
1F	16	放送室(前室)	3.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FL20	W230	-	-	-	28	1	器具交換
1F	16	放送室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	2	器具交換
1F	16	放送室	3.0	200	-	スポットライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	34	7	器具交換
1F	17	調整室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	1	器具交換
1F	18	倉庫(部活用具)	1.0	12	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	47	1	器具交換
1F	19	階段1	9.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	角形	28	2	器具交換
1F	19	階段1	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	CF220	-	避難口	吊下型(椀形)	片面	8	1	器具交換
1F	20	カウンセリング室	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
1F	20	カウンセリング室	-	-	-	逆富士ベースライト	1灯	LED	W230	6900lm	-	-	-	1	器具交換
1F	21	保健室	8.5	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	8	器具交換
1F	21	保健室	8.5	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	PS付	-	-	36	3	器具交換
1F	21	保健室	8.5	200	-	流し元灯	1灯	FL15	-	-	-	-	18	1	器具交換
1F	21	保健室	8.5	200	-	ブラケット灯	1灯	FPL18	-	防湿・防雨型	-	-	26	1	器具交換
1F	21	保健室	8.5	200	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	2	器具交換
1F	22	印刷室	8.5	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	2	器具交換
1F	23	会議室	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	4	器具交換
1F	24	中庭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
1F	25	階段2	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	4	器具交換
1F	26	配膳室	9.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	8	器具交換
1F	27	職員休憩室(男)	3.0	245	-	埋込ベースライト	1灯	FL40	W300想定	-	-	-	47	3	器具交換
1F	27	職員休憩室(男)	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	ﾎﾞｰﾙ球60	-	鏡面一体型	-	-	54	2	ランプ交換
1F	27	職員休憩室(女)	3.0	245	-	埋込ベースライト	1灯	FL40	W300想定	-	-	-	47	3	器具交換
1F	27	職員休憩室(女)	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	ﾎﾞｰﾙ球60	-	鏡面一体型	-	-	54	2	ランプ交換
1F	28	湯沸室	1.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	2	器具交換
1F	28	湯沸室	1.0	245	-	流し元灯	1灯	FL20	-	PS付	-	-	28	1	器具交換
1F	29	職員室	12.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	24	器具交換
1F	29	職員室	-	-	-	埋込ベースライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	1	器具交換
1F	29	職員室	12.0	245	-	ミラー灯	1灯	ﾎﾞｰﾙ球60	-	鏡面一体型	-	-	54	2	ランプ交換
1F	30	校長室	8.5	245	-	埋込スクエア	1灯	LED	□600	-	-	-	-	-	対象外
1F	31	玄関	-	-	-	直付スクエア	3灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外

003 宇美中学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
1F	32	事務室	8.5	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	6	器具交換
1F	32	事務室	8.5	245	-	流し元灯	1灯	FL15	-	-	-	-	18	1	器具交換
1F	32	事務室	-	-	-	直付下面開放	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外
1F	33	昇降口	-	-	-	直付下面開放	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外
1F	33	昇降口	-	-	-	埋込ベースライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外
2F	34	第一美術室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
2F	34	第一美術室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	35	美術準備室	1.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	3	器具交換
2F	36	美術部部室	3.0	245	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	3	器具交換
2F	37	第2美術室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	6	器具交換
2F	37	第2美術室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	38	クールダウンルーム1	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	9	器具交換
2F	38	クールダウンルーム1	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	39	わかすぎ2自情3年	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	9	器具交換
2F	39	わかすぎ2自情3年	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	40	わかすぎ3知的1年	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	9	器具交換
2F	40	わかすぎ3知的1年	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	41	あおば1	3.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	3	器具交換
2F	42	わかすぎ4	8.5	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	2	器具交換
2F	43	わかすぎ5	8.5	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	4	器具交換
2F	44-1	廊下(北)	9.0	245	-	直付下面開放	2灯	FL20	-	-	-	-	28	6	器具交換
2F	44-2	廊下(南)	9.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300	-	-	-	28	17	器具交換
2F	45	渡り廊下1	9.0	245	-	直付下面開放	2灯	FL20	-	-	-	-	28	4	器具交換
2F	46	渡り廊下2	9.0	245	-	直付下面開放	2灯	FL20	-	-	-	-	28	4	器具交換
2F	47	階段1	9.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	角形	28	2	器具交換
2F	48	階段2	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	4	器具交換
2F	49	進路室	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	3	器具交換
2F	50	多目的室(和室)	8.5	245	-	直付スクエア	3灯	FL20	□639想定	-	-	パネル付	28	4	器具交換
2F	50	多目的室(前室)	8.5	245	-	直付スクエア	3灯	FL20	□639想定	-	-	パネル付	28	2	器具交換
2F	50	多目的室(教材室)	8.5	245	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
2F	51	売店	1.0	200	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	52	3学年控室	3.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	2	器具交換
2F	53	会議室2職員図書	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	6	器具交換
2F	54	通級指導教室	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	3	器具交換
2F	55	構内適応指導教室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	56	生徒会室	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	3	器具交換
2F	57	わかすぎ1知的3年	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
2F	57	わかすぎ1知的3年	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	58	学習室A	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
2F	58	学習室A	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	59	3年1組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
2F	59	3年1組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	60	3年2組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
2F	60	3年2組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	61	3年3組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
2F	61	3年3組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
2F	62	3年4組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
2F	62	3年4組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
3F	63-1	廊下(北)	9.0	245	-	直付下面開放	2灯	FL20	-	-	-	-	28	6	器具交換
3F	63-2	廊下(南)	9.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300	-	-	-	28	17	器具交換

003 宇美中学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
3F	64	渡り廊下1	9.0	245	-	直付下面開放	2灯	FL20	-	-	-	-	28	4	器具交換
3F	65	渡り廊下2	9.0	245	-	直付下面開放	2灯	FL20	-	-	-	-	28	4	器具交換
3F	66	階段1	9.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	角形	28	2	器具交換
3F	66	階段1	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	CF220	-	避難口	吊下型(椀形)	片面	8	1	器具交換
3F	67	階段2	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	4	器具交換
3F	68	楽器収納庫	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	2	器具交換
3F	69	音楽室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	21	器具交換
3F	69	音楽室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
3F	70	音楽準備室	3.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	1	器具交換
3F	71	被服室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	12	器具交換
3F	71	被服室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
3F	72	家庭科準備室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	2	器具交換
3F	73	調理室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	12	器具交換
3F	73	調理室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
3F	74	食器置場	3.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	2	器具交換
3F	75	教材室(ブラス用具)	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	4	器具交換
3F	75	教材室(ブラス用具)	1.0	200	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
3F	76	テラス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	77	教材室(国・英)	1.0	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	2	器具交換
3F	78	2学年控室	3.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	2	器具交換
3F	79	図書室	8.5	245	-	直付下面開放	2灯	FL40	-	-	-	カバー付き	47	27	器具交換
3F	79	図書室	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	CF220	-	避難口	吊下型(椀形)	片面	8	1	器具交換
3F	79	図書室	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	CF220	-	避難口	吊下型(椀形)	両面	8	1	器具交換
3F	80	司書準備室	1.0	200	-	直付下面開放	2灯	FLR40	-	-	-	-	47	6	器具交換
3F	81	学習室C	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
3F	81	学習室C	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
3F	82	2年1組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
3F	82	2年1組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
3F	83	2年2組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
3F	83	2年2組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
3F	84	2年3組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
3F	84	2年3組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
3F	85	2年4組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
3F	85	2年4組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
4F	86	廊下	9.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300	-	-	-	28	17	器具交換
4F	87	階段1	9.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	角形	28	2	器具交換
4F	87	階段1	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	CF220	-	避難口	吊下型(椀形)	片面	8	1	器具交換
4F	89	テラス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
4F	90	多目的ホール	1.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	21	器具交換
4F	90	多目的ホール	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	CF220	-	避難口	吊下型(椀形)	片面	8	1	器具交換
4F	91	1学年控室	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	9	器具交換
4F	91	1学年控室	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	CF220	-	避難口	吊下型(椀形)	両面	8	1	器具交換
4F	92	学習室B	3.0	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
4F	92	学習室B	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
4F	93	1年1組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
4F	93	1年1組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
4F	94	1年2組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
4F	94	1年2組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
4F	95	1年3組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
4F	95	1年3組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換

003 宇美中学校

階数	積算図面番号	部屋名	点灯時間	稼働日数	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力	器具台数	LED交換方式
			/日	/年									W/本	台	
4F	96	1年4組	8.5	200	-	直付下面開放	2灯	FHF32	W240	-	-	-	36	9	器具交換
4F	96	1年4組	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	パイプ吊(舟形)	-	36	2	器具交換
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1F	1	多目的トイレ	3.0	245	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	人感センサー付き	-	-	36	1	器具交換
1F	1	多目的トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FL20	-	鏡面一体型	-	-	28	1	ランプ交換
1F	2	男子トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	1	器具交換
1F	2	男子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FHT16	-	人感センサー付き	-	-	19	5	器具交換
1F	3	女子トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	1	器具交換
1F	3	女子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FHT16	-	人感センサー付き	-	-	19	9	器具交換
1F	4	勝手口前	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	CF220	-	避難口	吊下型(棹形)	片面	8	1	器具交換
2F	5	男子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FHT16	-	人感センサー付き	-	-	19	6	器具交換
2F	5	男子トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	1	器具交換
2F	6	女子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FHT16	-	人感センサー付き	-	-	19	10	器具交換
2F	6	女子トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	1	器具交換
2F	7	美術室前廊下	9.0	245	-	逆富士ベースライト	2灯	FL20	W230	-	-	-	28	2	器具交換
3F	8	男子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FHT16	-	人感センサー付き	-	-	19	6	器具交換
3F	8	男子トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	1	器具交換
3F	9	女子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FHT16	-	人感センサー付き	-	-	19	10	器具交換
3F	9	女子トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	1	器具交換
3F	10	音楽室前廊下	9.0	245	-	逆富士ベースライト	2灯	FL20	W230	-	-	-	28	1	器具交換
4F	11	男子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FHT16	-	人感センサー付き	-	-	19	6	器具交換
4F	11	男子トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	1	器具交換
4F	12	女子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FHT16	-	人感センサー付き	-	-	19	10	器具交換
4F	12	女子トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	47	1	器具交換
1F-3F	13	階段③	9.0	245	-	逆富士ベースライト	2灯	FL20	W230	-	-	-	28	2	器具交換
1F-3F	14	階段④	9.0	245	-	逆富士ベースライト	2灯	FL20	W230	-	-	-	28	2	器具交換
RF	15	階段上倉庫	1.0	12	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	1	器具交換
屋外	16	玄関ホール	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	ランプ横挿し	-	-	26	8	器具交換
屋外	17	勝手口	9.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	防湿・防雨型	-	-	28	1	器具交換
屋外	18	駐輪場	4.0	245	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	防水	-	-	28	4	器具交換
屋外	19	体育館通路	-	-	-	笠付トラフ形ベースライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外
屋外	20	コンピューター室(玄関)	4.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	防湿・防雨型	-	-	28	1	器具交換
屋外	20	コンピューター室(玄関)	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FL40	W330	-	-	-	47	2	器具交換
屋外	21	コンピューター室	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	W300	-	-	ルーバー付	36	32	器具交換
屋外	21	コンピューター室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
屋外	21	コンピューター室	24.0	365	-	B級BL形　誘導灯	1灯	LED	-	避難口	直付	片面	-	-	対象外
屋外	22	コンピューター室(倉庫)	1.0	12	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	W300	-	-	ルーバー付	36	6	器具交換
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

合計　825