004_宇美南中学校

階数	積算図面	部屋名	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力 W/本	器具台数 台	LED 交換方式
1F	1	ミーティングルーム	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	2	備蓄倉庫	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	3	女子トイレ更衣	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	3	女子トイレ更衣	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	3	女子トイレ更衣	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	3	女子トイレ更衣	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	4	男子トイレ更衣	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	4	男子トイレ更衣	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	4	男子トイレ更衣	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	4	男子トイレ更衣	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	5	ホール	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	5	ホール	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	6	柔剣道場	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	7	更衣室①	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	8	更衣室②	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	9	倉庫	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	10	技術科教室	3.0	200	–	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	–	連結	–	–	36	28	器具交換
1F	10	技術科教室	3.0	200	–	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	–	–	–	–	36	2	器具交換
1F	11	技術科準備室	1.0	200	–	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	–	–	–	36	3	器具交換
1F	12	通級教室	3.0	200	–	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	–	連結	–	–	36	12	器具交換
1F	12	通級教室	3.0	200	–	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	–	–	–	–	36	2	器具交換
1F	13	PTA	3.0	200	–	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	–	連結	–	–	36	9	器具交換
1F	14	家庭科教室1	3.0	200	–	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	–	連結	–	–	36	18	器具交換
1F	14	家庭科教室1	3.0	200	–	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	–	–	–	–	36	2	器具交換
1F	15	家庭科準備室	1.0	200	–	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	–	–	–	36	3	器具交換
1F	16	家庭科教室2	3.0	200	–	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	–	連結	–	–	36	18	器具交換
1F	16	家庭科教室2	3.0	200	–	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	–	–	–	–	36	2	器具交換
1F	17	給食配膳室	9.0	200	–	埋込ベースライト	1灯	FHF32	–	連結器具(右用)	–	–	36	3	器具交換
1F	17	給食配膳室	9.0	200	–	埋込ベースライト	1灯	FHF32	–	連結器具(中用)	–	–	36	9	器具交換
1F	17	給食配膳室	9.0	200	–	埋込ベースライト	1灯	FHF32	–	連結器具(左用)	–	–	36	3	器具交換
1F	18	会議室	3.0	200	–	埋込ベースライト	1灯	FHF32	–	連結器具(右用)	–	–	36	3	器具交換
1F	18	会議室	3.0	200	–	埋込ベースライト	1灯	FHF32	–	連結器具(中用)	–	–	36	9	器具交換
1F	18	会議室	3.0	200	–	埋込ベースライト	1灯	FHF32	–	連結器具(左用)	–	–	36	3	器具交換
1F	18	会議室	3.0	200	–	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	–	–	–	–	36	2	器具交換
1F	19	校長室	–	–	–	埋込スクエア	3灯	LED	–	–	–	–	–	–	対象外
1F	20	事務室	8.5	245	–	埋込ベースライト	2灯	FHF32	–	–	–	–	36	6	器具交換
1F	20	事務室	8.5	245	–	流し元灯	1灯	FL10	–	–	–	–	13	1	器具交換
1F	20	事務室	8.5	245	–	ミラー灯	1灯	FL10	–	鏡面一体型	–	–	13	1	ランプ交換
1F	21	C階段	9.0	245	–	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	–	–	–	26	1	器具交換
1F	22	ほっとルーム	3.0	200	–	埋込ベースライト	2灯	FHF32	–	–	–	–	36	6	器具交換
1F	22	ほっとルーム	3.0	200	–	流し元灯	1灯	FL10	–	–	–	–	13	1	器具交換
1F	23	放送室	3.0	200	–	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300	–	–	–	28	1	器具交換
1F	23	放送室	3.0	200	–	埋込ベースライト	2灯	FHF32	–	連結器具(左用)	–	–	36	2	器具交換
1F	23	放送室	3.0	200	–	埋込ベースライト	2灯	FHF32	–	連結器具(右用)	–	–	36	2	器具交換
1F	23	放送室	3.0	200	–	埋込ベースライト	2灯	FHF32	–	–	–	–	36	1	器具交換
1F	24	印刷室	8.5	245	–	埋込ベースライト	2灯	FHF32	–	–	–	–	36	3	器具交換
1F	25	職員トイレ(女子)	3.0	245	–	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	–	–	–	26	3	器具交換
1F	25	職員トイレ(女子)	3.0	245	–	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	–	–	–	–	47	5	器具交換
1F	25	職員トイレ(男子)	3.0	245	–	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	–	–	–	26	2	器具交換
1F	25	職員トイレ(男子)	3.0	245	–	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	–	–	–	–	47	5	器具交換

004_宇美南中学校

階数	積算図面	部屋名	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力 W/本	器具台数 台	LED 交換方式
1F	25	職員トイレ(身障者用)	3.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300	-	-	-	28	1	器具交換
1F	25	職員トイレ(身障者用)	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FL10	-	鏡面一体型	-	-	13	1	ランプ交換
1F	26	女子更衣室	3.0	245	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	26	女子更衣室	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	ﾎﾞｰﾙ球60	-	鏡面一体型	-	-	54	2	ランプ交換
1F	26	男子更衣室	3.0	245	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	26	男子更衣室	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	ﾎﾞｰﾙ球60	-	鏡面一体型	-	-	54	2	ランプ交換
1F	26	湯沸室	3.0	245	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	26	喫煙室	3.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	27	職員室	-	-	-	埋込ベースライト	1灯	LED	W300	-	-	-	-	-	対象外
1F	27	職員室	12.0	245	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	28	2	器具交換
1F	28	階段②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
1F	29	保健室	8.5	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	6	器具交換
1F	29	保健室	8.5	200	-	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	カバー付	47	3	器具交換
1F	29	保健室	8.5	200	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	1	器具交換
1F	29	保健室	8.5	200	-	ブラケット灯	1灯	-	-	-	-	-	-	1	器具交換
1F	29	保健室	8.5	200	-	ウォールライト	1灯	-	-	防湿・防雨型	-	-	-	1	器具交換
1F	29	保健室	8.5	200	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	30	ピロティ	4.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	8	器具交換
1F	31	屋外用倉庫	1.0	12	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	32	生徒昇降口	9.0	245	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	20	器具交換
1F	32	生徒昇降口	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	4	器具交換
1F	33	WC	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	33	WC	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	連結	-	-	36	2	器具交換
1F	33	WC	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	5	器具交換
1F	33	WC	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	4	器具交換
1F	33	WC	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	W70	-	-	-	28	1	器具交換
1F	33	WC	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	3	器具交換
1F	34	多目的ホール準備室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	2	器具交換
1F	35	多目的ホール	1.0	200	-	高天井ダウンライト	1灯	MF250	-	-	-	-	275	16	器具交換
1F	36	男子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
1F	37	女子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
1F	38	生活活動室	1.0	12	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
1F	39	階段③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
1F	40	1階廊下	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	45	器具交換
1F	40	1階廊下	9.0	245	-	スポットライト	1灯	FHT24	-	-	ライティングレール	-	27	3	器具交換
2F	41	ホール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	42	器具庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	43	体育館横階段	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	44	理科室1	3.0	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	24	器具交換
2F	44	理科室1	3.0	200	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	45	理科準備室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	3	器具交換
2F	46	理科室2	3.0	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	18	器具交換
2F	46	理科室2	3.0	200	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	47	図書室	8.5	200	-	埋込スクエア	4灯	FL20	□639	-	-	ルーバー付	28	16	器具交換
2F	47	図書室	8.5	200	-	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	ルーバー付	28	20	器具交換
2F	48	図書室　小部屋	8.5	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	連結器具(左用)	-	-	36	2	器具交換
2F	48	図書室　小部屋	8.5	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	連結器具(右用)	-	-	36	2	器具交換
2F	49	図書準備室	3.0	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	16	器具交換
2F	49	図書準備室	3.0	200	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	50	階段①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外

004_宇美南中学校

階数	積算図面	部屋名	点灯時間/日	稼働日数/年	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力W/本	器具台数台	LED交換方式
2F	51	3年学習室	3.0	200	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
2F	51	3年学習室	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
2F	52	3-2	8.5	245	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
2F	52	3-2	8.5	245	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
2F	53	3-1	8.5	245	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
2F	53	3-1	8.5	245	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
2F	54	ゆうあい学級4	8.5	200	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
2F	54	ゆうあい学級4	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
2F	55	ゆうあい学級3	8.5	200	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
2F	55	ゆうあい学級3	8.5	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
2F	56	男子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	5	器具交換
2F	56	男子トイレ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		対象外
2F	57	男子トイレ　手洗い場	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	1	器具交換
2F	58	女子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	5	器具交換
2F	58	女子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	2	器具交換
2F	59	女子トイレ　手洗い場	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	1	器具交換
2F	60	教材室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	3	器具交換
2F	61	階段②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	62	ゆうあい学級1	8.5	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	16	器具交換
2F	62	ゆうあい学級1	8.5	200	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	63	2-3	8.5	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	16	器具交換
2F	63	2-3	8.5	245	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	64	2-2	8.5	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	16	器具交換
2F	64	2-2	8.5	245	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	65	2-1	8.5	245	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	16	器具交換
2F	65	2-1	8.5	245	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	66	2年学習室	3.0	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	16	器具交換
2F	66	2年学習室	3.0	200	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
2F	67	男子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	4	器具交換
2F	67	男子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	W70	-	-	-	28	1	器具交換
2F	67	男子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	1	器具交換
2F	68	男子トイレ　手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	69	女子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	5	器具交換
2F	69	女子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	3	器具交換
2F	70	女子トイレ　手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	71	階段③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	72	身障者用トイレ	9.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300	-	-	-	28	1	器具交換
2F	72	身障者用トイレ	9.0	245	-	ミラー灯	1灯	FL10	-	鏡面一体型	-	-	13	1	ランプ交換
2F	73	生徒会室	3.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	3	器具交換
2F	74	吹き抜け	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
2F	75	2階廊下	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	51	器具交換
2F	75	2階廊下	9.0	245	-	スポットライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	対象外
3F	76	体育館横階段	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	77	美術教室1	3.0	200	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	24	器具交換
3F	77	美術教室1	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
3F	78	美術準備室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	3	器具交換
3F	79	美術教室2	3.0	200	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	24	器具交換
3F	79	美術教室2	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
3F	80	音楽教室1	3.0	200	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	24	器具交換
3F	80	音楽教室1	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換

004_宇美南中学校

階数	積算図面	部屋名	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力 W/本	器具台数 台	LED 交換方式
3F	81	音楽準備室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	3	器具交換
3F	82	音楽教室2	3.0	200	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	24	器具交換
3F	82	音楽教室2	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
3F	83	階段①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	84	EV前	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	1	器具交換
3F	85	男子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	5	器具交換
3F	85	男子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	3	器具交換
3F	86	男子トイレ　手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	87	女子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	5	器具交換
3F	87	女子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	3	器具交換
3F	88	女子トイレ　手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	89	教材室	1.0	200	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	W230	-	-	-	36	3	器具交換
3F	90	階段②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	91	1年学習室	8.5	245	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
3F	91	1年学習室	8.5	245	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
3F	92	メディアルーム	3.0	200	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
3F	92	メディアルーム	3.0	200	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
3F	93	1-2	8.5	245	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
3F	93	1-2	8.5	245	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
3F	94	1-1	8.5	245	-	直管器具	1灯	FHF32	-	-	吊具	-	36	16	器具交換
3F	94	1-1	8.5	245	-	黒板灯	1灯	FL40	-	-	反射笠可動型	-	47	2	器具交換
3F	95	フリールーム	3.0	200	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	W120	-	-	-	36	16	器具交換
3F	95	フリールーム	3.0	200	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
3F	96	階段③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	97	男子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	4	器具交換
3F	97	男子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	W70	-	-	-	28	1	器具交換
3F	97	男子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	1	器具交換
3F	98	男子トイレ　手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	99	女子トイレ	3.0	245	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	5	器具交換
3F	99	女子トイレ	3.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	3	器具交換
3F	100	女子トイレ　手洗い場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外
3F	101	身障者用トイレ	3.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300	-	-	-	28	1	器具交換
3F	101	身障者用トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FL10	-	鏡面一体型	-	-	13	1	器具交換
3F	102	コンピューター準備室	1.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	ルーバー付	36	4	器具交換
3F	103	コンピューター教室	3.0	200	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	ルーバー付	36	4	器具交換
3F	103	コンピューター教室	3.0	200	-	黒板灯(埋込)	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	2	器具交換
3F	104	3階廊下	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	38	器具交換
3F	104	3階廊下	9.0	245	-	スポットライト	1灯	FHT24	-	-	ライティングレール	-	27	4	器具交換
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1F	1	外来用玄関	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	10	器具交換
1F	2	体育館通路入口	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	5	器具交換
1F	3	牛乳庫	1.0	12	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	4	階段下倉庫	1.0	12	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
1F	5	身障者用トイレ	3.0	245	-	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300	-	-	-	28	1	器具交換
1F	5	身障者用トイレ	3.0	245	-	ミラー灯	1灯	FL10	-	鏡面一体型	-	-	13	1	ランプ交換
1F	6	中庭	4.0	245	-	ブラケット灯	1灯	-	-	-	-	-	-	2	器具交換
2F	7	渡り廊下	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	5	器具交換
1F-3F	8	階段①	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	2	器具交換

004_宇美南中学校

階数	積算図面	部屋名	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類		灯数	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	消費電力 W/本	器具台数 台	LED 交換方式
1F-3F	9	階段①	9.0	245	-	シーリングライト	1灯	FDL18	-	-	-	ダウンシーリング	26	1	器具交換
1F-3F	10	階段①	9.0	245	-	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	デザイン器具	28	4	器具交換
1F-3F	11	階段②	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	3	器具交換
1F-3F	12	階段②	9.0	245	-	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	デザイン器具	28	2	器具交換
1F-R	13	階段③	9.0	245	-	ダウンライト	1灯	FDL18	Φ150	-	-	-	26	5	器具交換
1F-R	14	階段③	9.0	245	-	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	デザイン器具	28	2	器具交換
外	15	外壁	4.0	245	-	ブラケット灯	1灯	-	-	-	-	-	-	3	器具交換
外	16	消化ポンプ室	1.0	12	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
外	17	倉庫	1.0	12	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	36	1	器具交換
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

合計 **1,025**