令和8年度　山の内水系・神武原第1公園

採水年月日：令和8年 11月5日　　水温：22℃　残留塩素：0.28mg/L

	検査項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	－
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	－
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	－
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	－
20	ﾍﾞﾝｾﾝ	0.01mg/L以下	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	－
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	－
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	－
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	－
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	－
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	9.2mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	－
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	－
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	－
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	－
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	－
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.5mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満