

【法第9条の3第6項(規4条の5の2第4号)、法第9条の3第7項(規4条の7第4号)関係】

## 宇美町衛生センター一般廃棄物最終処分場 維持管理記録簿(令和2年2月分)

規二、水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定) ◎最終処分基準省令第1条第2項第10号ハ、ニ 第14号ハ(2) ◎維持管理基準省令第1条第1号ハ

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 施設設置者名    | 宇美町                   |
| 施設名       | 宇美町衛生センター一般廃棄物最終処分場   |
| 施設所在地     | 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘3-2-2    |
| 届出年月日     | 平成3年7月3日              |
| 受理番号      | 平成3年7月20日3整第233号      |
| 技術管理者名    | 井上 喜義、白水 悟嗣           |
| 埋立地面積     | 19,900㎡               |
| 埋立容量      | 128,000m <sup>3</sup> |
| しゃ水工      | しゃ水シート工 1.5mm         |
| 浸出水処理施設規模 | 180m <sup>3</sup> /日  |
| 浸出水処理方式   | 生物処理(接触ばっき)+高度処理      |
| 埋立対象廃棄物   | 可燃ごみ処理残渣、不燃残渣、道路等清掃ごみ |

| 項 目                                   | 地下水(上流側)   | 地下水(下流側)   | 放流水        |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       |            |            | 1期処理施設     | 2期処理施設     |
| (1)採取場所                               | 別紙1のとおり    | 別紙1のとおり    | 別紙1のとおり    | 別紙1のとおり    |
| (2)採取年月日                              | 令和2年2月3日   | 令和2年2月3日   | 令和2年2月3日   | 令和2年2月3日   |
| (3)検査結果が得られた年月日                       | 令和2年2月17日  | 令和2年2月17日  | 令和2年2月17日  | 令和2年2月17日  |
| (4)検査結果                               |            |            |            |            |
| 第10号ハ 電気伝導率(mS/m)                     | 35         | 29         |            |            |
| 〃 塩化物イオン(mg/L)                        | 14         | 9          |            |            |
| 第14号ハ(2) 水素イオン濃度(pH)(目標値:5.8~8.6)     |            |            | 7.5        | 6.8        |
| 〃 生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)(目標値:10mg/L以下) |            |            | 1.3        | 1.8        |
| 〃 化学的酸素要求量(COD)(mg/L)(目標値:10mg/L以下)   |            |            | 4.9        | 4.7        |
| 〃 浮遊物質(SS)(mg/L)(目標値:20mg/L以下)        |            |            | 定量下限値(1)未滿 | 定量下限値(1)未滿 |
| 〃 窒素含有量(T-N)(mg/L)(基準値:120mg/L以下)     |            |            | 21         | 1.4        |
| 規ホ、異状の有無                              | 有 <b>無</b> | 有 <b>無</b> |            |            |
| (1)措置を講じた年月日                          |            |            |            |            |
| (2)措置の内容                              |            |            |            |            |
| 第10号ニ 地下水等検査項目(第10号ハに異状が認められた場合)      |            |            |            |            |
| 第1号ハ ダイオキシン類(第10号ハに異状が認められた場合)        |            |            |            |            |

規イ、埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

| 種 類                                 | 数 量       |
|-------------------------------------|-----------|
| 土砂                                  | 0.01 t/月  |
| 11品目                                | 0 t/月     |
| 町内清掃ごみ                              | 0 t/月     |
| 須恵町外二ヶ町清掃施設組合<br>クリーンパークわかすぎ 不燃残渣   | 0 t/月     |
| 宇美町・志免町衛生施設組合<br>宇美志免リサイクルセンター 不燃残渣 | 26.68 t/月 |
| 小 計                                 | 26.69 t/月 |
| 覆土                                  | 38 t/月    |
| 合 計                                 | 64.69 t/月 |

\*11品目(ブロック,レンガ,瓦,ボウリングの玉など)

規フ、防凍措置の状況…設備なし

規リ、残余容量

|                      |
|----------------------|
| 測定年月日及び残余容量          |
| 平成31年3月31日           |
| 68,057m <sup>3</sup> |

\*最終覆土厚変更(1.5m→1.0m)

規二、水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定) ◎最終処分基準省令第1条第2項第10号イ、ロ 第14号ハ(1) ◎維持管理基準省令第1条第1号イ、ロ

| 項 目  | 地下水(上流側) | 地下水(下流側) | 放流水    |        |
|--|----------|----------|--------|--------|
|  |          |          | 1期処理施設 | 2期処理施設 |
| (1)採取場所  |          |          |        |        |
| (2)採取年月日   |          |          |        |        |
| (3)検査結果が得られた年月日                                      |          |          |        |        |
| (4)検査結果  |          |          |        |        |
| 第1号イ ダイオキシン類 埋立処分開始前(地下水)(pg-TEQ/L)                  |          |          |        |        |
| 第1号ロ ダイオキシン類 埋立処分開始後(地下水)(pg-TEQ/L)(基準値:1pg-TEQ/L以下) |          |          |        |        |
| 第3号ロ ダイオキシン類 (放流水)(pg-TEQ/L)(基準値:10pg-TEQ/L以下)       |          |          |        |        |
| 第10号イ 地下水等検査項目、電気伝導率、塩化物イオン 埋立処分開始前                  |          |          |        |        |
| 第10号ロ 地下水等検査項目 埋立処分開始後                               |          |          |        |        |
| 第14号ハ(1) 排水基準等に係る項目                                  |          |          |        |        |
| 規ホ、異状の有無   |          |          |        |        |
| (1)措置を講じた年月日   |          |          |        |        |
| (2)措置の内容   |          |          |        |        |